



Памятка руководителю и работникам организации

ОНД и ПР по Осташковскому, Селижаровскому, Пеновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области



Требования пожарной безопасности при проведении новогодних праздников



Запрещается:

- ▶ применять в помещении свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты;
- ▶ уменьшать ширину проходов между рядами кресел, устанавливать в проходах дополнительные стулья;
- ▶ полностью гасить свет в помещении во время спектаклей, представлений;
- ▶ заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.



- ▶ Не разрешайте детям самостоятельно включать электрогирлянды.
- ▶ Не разрешайте детям играть у ёлки в костюмах из ваты, бумаги, марли.
- ▶ Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы.

Требования к украшениям и гирляндам

- ▶ Используйте электрические гирлянды заводского изготовления.
- ▶ На ёлке гирлянды должны быть только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В.
- ▶ Не используйте для украшения ёлки легковоспламеняющиеся игрушки, марлю, вату, свечи, бумагу.
- ▶ При неисправности гирлянды (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) её следует немедленно обесточить.

Осыпающуюся хвою нужно сразу убирать!
Она может вспыхнуть от любой искры.

В случае пожара



Сообщите о пожаре в пожарную службу.



Примите меры по эвакуации людей из опасной зоны.



Отключите от сети электроприборы (гирлянду, телевизор и т. п.).



Примите меры по тушению пожара с использованием имеющихся средств.

При загорании искусственной ёлки не беритесь за неё руками, накиньте на неё плотную ткань.

**ОНД и ПР по Осташковскому, Селижаровскому, Пеновскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тверской области**

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

При эксплуатации бытовых электроприборов и электрических сетей запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с явными повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

*Начальник ОНД и ПР по Осташковскому,
Селижаровскому, Пеновскому районам УНД и
ПР ГУ МЧС России по Тверской области
подполковник внутренней службы Волков Д.А.*